

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0235

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: VENTILATION
Ventilationskanaler

BBR 5:65
BSAB QL

FuranFlex foder för ventilationskanaler

Innehavare

Skorstensfolket Sverige AB
Box 22316, 104 22 Stockholm

Produkt

Foder av kompositmaterial för renovering av befintliga ventilationskanaler.
FuranFlex levereras som slang för applicering i ventilationskanal med varierande form.
Fodret installeras med speciell teknik och utrustning.
Den installerade och färdiga installationen består av ett slätt foder utan skarvar.

Avsedd användning

Fodring av befintliga ventilationskanaler och imkanaler.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper.	1:4
Luftbehandlingsinstallation, Allmänt	5:651
Material	6:11
Luft, allmänt (utformning)	6:21
Täthet (Täthetsklass B)	6:255

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§

Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

2. Säkerhet i händelse av brand
6. Energhushållning och värmeisolering (Täthet)

Giltighetstid

Beslutsdatum 2007 08 09. Dnr 096/07. Typgodkännandet gäller t o m 2012 08 08.

Detta typgodkännande ersätter tidigare bevis med samma nr daterat 2005 12 30, Dnr 350/05.


Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggsplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkringen enligt BFS 2000:27, TYP 2 samt detta bevis med tillhörande bilagor.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2005 12 19.
Bilaga 2	Produktmärkning	2004 04 26.
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2004 04 26.
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2007 08 09.


Bertil Wolgast
VD


Magnus Jerlmak
Tekniskt Ansvarig



SWEDCERT



TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0249**MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**

SAKORD: RÖKKANALER
Skorstentar, foder

BBR 5:43
BSAB PQ

**Furanflex/Furanfix skorstensfoder
för gas-, olje-, fastbränsle- och spannmålseldning**

Innehavare

SkorstensFolket Sverige AB, Box 22316, 104 22 Stockholm.
Tel. +46 (0)8-651 79 00, Fax. +46 (0)8-651 75 01.

Produkt

Skorstensfoder av kompositmaterial för renovering av befintliga skorstenar. Furanflex levereras som slang för applicering i skorstensrör med varierande form. Furanfix levereras som stela prefabricerade rör. Fodret installeras med speciell teknik och utrustning. Den installerade och färdiga installationen består av ett slätt foder utan skarvar.

Avsedd användning

Skorstensfoder för befintliga skorstenar för eldstäder för gas-, olje-, spannmål och fastbränsle med högsta rökgastemperatur ≤ 350 °C.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Material och placering	5:434
Täthet	5:435

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§ Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Giltighetstid

Beslutsdatum 2008 01 16, Dnr 647/07. Typgodkännandet gäller t o m 2013 01 15.
Detta typgodkännande ersätter tidigare bevis med samma nr daterat 2005 12 30, dnr 351/05.
Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll. Vid leverans till byggsplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, TYP 2 samt detta bevis med tillhörande bilagor.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2005 12 19.
Bilaga 2	Produktmärkning	2004 04 26.
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2004 04 26.
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2008 01 16.



Bertil Wolgast
Bertil Wolgast
VD

Magnus Jerlmärk
Magnus Jerlmärk
Tekniskt ansvarig

SWEDCERT